

C E R T I F I C A T E

of Conformity



Registration No.: A3 50609768 0001

Report No.: CN23FMKU 001

Holder: SolaX Power Network Technology
(Zhe jiang) Co., Ltd.
No.288 Shizhu Road
Tonglu Economic Development Zone
Tonglu City,
Zhejiang Province 310000
P.R. China

Product: PV-Inverter
(Hybrid Inverter)

Identification:

Type Designation :	X3-ULT-15K	X3-ULT-15KP
	X3-ULT-19.9K	X3-ULT-20K
	X3-ULT-25K	X3-ULT-30K
Firmware Version :	DSP: 2.07; ARM: 2.03	
Serial Number :	H3BC30J8G21008	
Remark(s)	Refer to report CN23FMKU 001 for details.	

Tested acc. to: VDE-AR-N 4105/11.18
DIN VDE V 0124-100/06.20

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date 15.12.2023

Durch die DAkkS nach
DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Zertifizierungsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body

A handwritten signature in black ink over the name "Weichun Li".



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Zertifikatsnummer: A3 50609768 0001

Certificate No.:

Konformitätsnachweis

Genehmigungsinhaber: <i>License Holder</i>	SolaX Power Network Technology (Zhe jiang) Co., Ltd. No. 288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, 310000, P. R. China
Produkttyp: <i>Type of product</i>	Wechselrichter
Modell: <i>Model</i>	X3-ULT-15K, X3-ULT-15KP, X3-ULT-19.9K, X3-ULT-20K, X3-ULT-25K, X3-ULT-30K
Firmwareversion: <i>Firmware version</i>	DSP: 2.07; ARM: 2.03
Standard: <i>Standard</i>	VDE-AR-N 4105:2018-11 DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06
Prüfberichtnummer: <i>Report No,</i>	CN23FMKU 001
Ausstellungsdatum: <i>Date of issue</i>	15.12.2023

Die Konformitätsprüfung bezieht sich auf das oben genannte Produkt. Hiermit wird überprüft, ob die Probe den oben genannten Bewertungsanforderungen entspricht. Diese Überprüfung impliziert keine Beurteilung der Herstellung des Produkts und erlaubt nicht die Verwendung eines TÜV-Rheinland-Konformitätszeichens. *The verification of conformity refers to the above mentioned product. This is to verify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This verification does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.*



Seite 1 von 8

Zertifikatsnummer: A3 50609768 0001

Certificate No.:

E.4 Einheitenzertifikat <i>E.4 Unit certificate</i>			
Genehmigungsinhaber: <i>License Holder</i>	SolaX Power Network Technology (Zhe jiang) Co., Ltd. No. 288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, 310000, P. R. China		
Typ Erzeugungseinheit: <i>Power generation unit type</i>	X3-ULT-15K, X3-ULT-15KP, X3-ULT-19.9K, X3-ULT-20K, X3-ULT-25K, X3-ULT-30K		
<input checked="" type="checkbox"/> Umrichter <i>Inverter</i>	<input type="checkbox"/> Asynchrongenerator <i>Asynchronous generator</i>	<input type="checkbox"/> Synchrongenerator <i>Synchronous generator</i>	
<input type="checkbox"/> Stirlinggenerator <i>Stirling generator</i>	<input type="checkbox"/> Brennstoffzelle <i>Fuel cell</i>	<input type="checkbox"/> Andere <i>Other</i>	
Bemessungswerte: <i>Rated values</i>	Max, Wirkleistung $P_{E\max}$: <i>max, Active power $P_{E\max}$</i>	16500/16500/19999/22000/ 27500/30000	W
	Max, Scheinleistung $S_{E\max}$: <i>max, Apparent power $S_{E\max}$</i>	16500/16500/19999/22000/ 27500/30000	VA
	Bemessungsspannung: <i>Rated voltage</i>	3~/N/PE, 380/220 V 3~/N/PE, 400/230 V	V
	Bemessungsstrom (AC) I_r <i>Rated current (AC) I_r</i>	21,8/21,8/29,0/29,0/36,3/43,5	A
	Anfangs-Kurzschlusswechselstrom I_k <i>Initial short-circuit AC current</i>	45/45, 45/45/45, 45/45, 45/45, 45/45/45, 45/45/45	A
Netzanschlussregel: <i>Network connection rule</i>	VDE-AR-N 4105: 2018-11 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz		
Prüfanforderung: <i>Test requirement</i>	DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100): 2020-06 „Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung“ Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz		
Prüfbericht: <i>Test report</i>	CN23FMKU 001		

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)

Place, date

15.12.2023

Zertifizierungsstelle

Certification body



TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

E.5 Prüfbericht „Netzrückwirkungen“ für Erzeugungseinheiten mit einem Eingangsstrom
E.5 Test report “System reactions” for power generation units with feeding current

Auszug aus dem Prüfbericht für Erzeugungseinheiten <i>Extract from the test report for power generation units</i> “Bestimmung der elektrischen Eigenschaften” <i>“Determination of electrical properties”</i>		CN23FMKU 001																					
Genehmigungsinhaber: <i>License Holder:</i>		SolaX Power Network Technology (Zhe jiang) Co., Ltd.																					
Herstellerangaben: <i>Manufacturer's data:</i>		Anlagenart (BHKW, PV-WR) <i>Type(CHP, PV-Inverter)</i>		X3-ULT-15K, X3-ULT-15KP, X3-ULT-19.9K, X3-ULT-20K, X3-ULT-25K, X3-ULT-30K																			
		Maximale Wirkleistung P_{Emax} <i>Max, Active Power P_{Emax}</i>		16500/16500/19999/22000/ 27500/30000 [W]																			
		Bemessungsspannung <i>Rating voltage</i>		3~/N/PE, 380/220 V 3~/N/PE, 400/230 V [Vac]																			
Messzeitraum: <i>Measuring period:</i>		vom JJJJ-MM-TT bis JJJJ-MM-TT <i>From yyyy-mm-dd to yyyy-mm-dd</i>		vom 2023-08-01 bis 2023-11-02																			
Schnelle Spannungsänderungen <i>Rapid voltage changes</i>																							
Einschalten ohne Vorgabe (zum Primärenergieträger) <i>Marking operation without default (to primary energy carrier)</i>				ki=		0,22																	
Ungünstigster Fall bei Umschalten der Generatorstufen <i>Worst case at switch over of generator sections</i>				ki=		N/A																	
Einschalten bei Nennbedingungen (des primärenergieträger) <i>Marking operation at reference conditions(of primary energy carrier)</i>				ki=		0,36																	
Ausschalten bei Nennleistung <i>Breaking operation at nominal power</i>				ki=		0,78																	
Schlechtester Wert aller Schaltvorgänge <i>Worst case value of all switching operations</i>				kimax=		0,78																	
Flicker	Netzimpedanzwinkel Ψ_k: <i>Angle of network impedance Ψ_k:</i>				30°		50°		70°		85°												
	Anlagenflickerbeiwert CΨ: <i>Flicker coefficient of system flicker CΨ:</i>				0,4		N/A		N/A		N/A												
Beachtung: Die Prüfungen wurden auf dem Modell X3-ULT-15K durchgeführt und stellen die andere Serienmodelle dar, <i>Remark: Tests were conducted on basic model of RPI Modell X3-ULT-15K to represent other family models,</i>																							
Beachtung: Diese Prüfungen beziehen sich lediglich auf 30°-Netzimpedanzwinkel und stellen den “Worst case” dar, <i>Remark: The tests apply to the network impedance approximately 30° to represent the “Worst case”,</i>																							
Oberschwingungen <i>Harmonics</i>																							
Wirkleistung P/Pn [%] <i>Active power P/Pn [%]</i>		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100											
Ordnungszahl <i>Harmonic number</i>		I _h /I ₁ [%]																					
2	0.06	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.04	0.06	0.02												
3	0.04	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02												
4	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02												
5	0.38	0.44	0.48	0.46	0.44	0.42	0.36	0.32	0.28	0.38	0.44												
6	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02												
7	0.26	0.30	0.18	0.24	0.26	0.26	0.28	0.26	0.24	0.26	0.30												
8	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02												
9	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02												
10	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02												
11	0.28	0.26	0.28	0.06	0.04	0.08	0.16	0.18	0.22	0.28	0.26												

12	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
13	0.26	0.22	0.24	0.16	0.12	0.06	0.10	0.14	0.16	0.26	0.22
14	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
15	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02
16	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
17	0.28	0.08	0.14	0.30	0.30	0.24	0.16	0.08	0.16	0.28	0.08
18	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
19	0.20	0.24	0.12	0.18	0.22	0.22	0.22	0.12	0.10	0.20	0.24
20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
21	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
22	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
23	0.12	0.16	0.16	0.08	0.04	0.14	0.20	0.12	0.04	0.12	0.16
24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
25	0.10	0.10	0.14	0.18	0.10	0.12	0.18	0.14	0.06	0.10	0.10
26	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
27	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
28	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
29	0.06	0.12	0.14	0.18	0.16	0.08	0.12	0.12	0.08	0.06	0.12
30	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
31	0.06	0.04	0.14	0.16	0.18	0.10	0.08	0.10	0.10	0.06	0.04
32	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
33	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
34	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
35	0.06	0.06	0.10	0.04	0.06	0.08	0.04	0.08	0.10	0.06	0.06
36	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
37	0.02	0.14	0.10	0.08	0.04	0.10	0.08	0.08	0.14	0.02	0.14
38	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
39	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
40	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

Beachtung: Die maximalwerte der drei Phasen werden gewählt.

Remark: The maximal value of three phases is selected.

Zwischenharmonische <i>Interim-harmonics</i>											
Wirkleistung P/Pn [%] <i>Active power P/Pn [%]</i>	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Frequenz [Hz] <i>Frequency [Hz]</i>	Iv/In [%]										
75	0.14	0.26	0.16	0.20	0.20	0.22	0.26	0.20	0.24	0.14	0.26
125	0.14	0.28	0.14	0.20	0.18	0.18	0.24	0.22	0.26	0.14	0.28
175	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.06	0.06
225	0.06	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04
275	0.04	0.08	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.04	0.08
325	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.04	0.06
375	0.04	0.08	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.08
425	0.04	0.08	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.08
475	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
525	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
575	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
625	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
675	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
725	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
775	0.04	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02
825	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
875	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06
925	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06
975	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.08	0.04	0.04
1025	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
1075	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04
1125	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.04	0.02	0.04
1175	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.08	0.04	0.04	0.02	0.04
1225	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.04
1275	0.02	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.04
1325	0.02	0.04	0.04	0.08	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.04
1375	0.02	0.02	0.04	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02
1425	0.02	0.02	0.04	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02
1475	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02
1525	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02
1575	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02
1625	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02
1675	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02
1725	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02
1775	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02
1825	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02
1875	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02
1925	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
1975	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

Beachtung: Die maximalwerte der drei Phasen werden gewählt.

Remark: The maximal value of three phases is selected.

Höhere Frequenzen <i>Higher frequencies</i>											
Wirkleistung P/Pn [%] <i>Active power P/Pn [%]</i>	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Frequenz [kHz] <i>Frequency [kHz]</i>	Iv/In [%]										
2,1	0.04	0.14	0.12	0.16	0.16	0.14	0.16	0.12	0.16	0.04	0.14
2,3	0.04	0.06	0.04	0.06	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.04	0.06
2,5	0.04	0.06	0.04	0.04	0.06	0.06	0.08	0.08	0.06	0.04	0.06
2,7	0.04	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.06
2,9	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04
3,1	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.04
3,3	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02
3,5	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
3,7	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
3,9	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02
4,1	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
4,3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4,5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4,7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4,9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5,1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5,3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5,5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5,7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5,9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6,1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6,3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
6,5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
6,7	0.00	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02
6,9	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02
7,1	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02
7,3	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02
7,5	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02
7,7	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02
7,9	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
8,1	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02
8,3	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02
8,5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
8,7	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
8,9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Beachtung: Die maximalwerte der drei Phasen werden gewählt.

Remark: The maximal value of three phases is selected.

Zertifikatsnummer: A3 50609768 0001

Certificate No.:

E.6 Zertifikat für den NA-Schutz <i>E.6 Certificate of NS protection</i>		
Genehmigungsinhaber: <i>License Holder</i>	SolaX Power Network Technology (Zhe jiang) Co., Ltd. No. 288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, 310000, P. R. China	
Typ NA-Schutz: <i>Type of NS protection</i>	Leistungsrelais Hersteller : Xiamen Hongfa Electroacoustic Co.,Ltd. Typ: HF165F-12-HT(A21)	
Zentraler NA-Schutz: <i>Central NS protection</i>	<input type="checkbox"/>	
Integrierter NA-Schutz: <i>Integrated NS protection</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ: <i>Assigned to power generation unit of type:</i>
		X3-ULT-15K, X3-ULT-15KP, X3-ULT-19.9K, X3-ULT-20K, X3-ULT-25K, X3-ULT-30K
Netzanschlussregel: <i>Network connection rule</i>	VDE-AR-N 4105: 2018-11 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz	
Prüfanforderung: <i>Test requirement</i>	DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100): 2020-06 „Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung“ Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz	
Prüfbericht: <i>Test report</i>	CN23FMKU 001	

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)

Place, date

15.12.2023

Zertifizierungsstelle

Certification body



Seite 7 von 8

E.7 Anforderungen an den Prüfbericht zum NA-Schutz
E.7 Requirement for the test report for the NS protection

Auszug aus dem Prüfbericht für den NA-Schutz
Extract from the test report for the NS-protection
“Bestimmung der elektrischen Eigenschaften”
“Determination of electrical properties”

CN23FMKU 001

Prüfbericht NA-Schutz

Test report NS-Protection

Typ NA-Schutz: <i>Type of NS protection:</i>	Integrierter NA-Schutz	Weitere Herstellerangaben <i>Other manufacturer's data</i>
Software version: <i>Software Version:</i>	DSP: 2.07; ARM: 2.03	
Genehmigungsinhaber: <i>License Holder:</i>	SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.	
Messzeitraum: <i>Measuring period:</i>	vom JJJJ-MM-TT bis JJJJ-MM-TT <i>From yyyy-mm-dd to yyyy-mm-dd</i>	vom 2023-08-01 bis 2023-11-02

Schutzfunktion <i>Protection function</i>	Stirlinggeneratoren, Brennstoffzellen <i>Stirling engines, fuel cell systems</i>			Umrichter <i>Converter</i>		
	Einstellwert <i>Setting value</i>	Auslösewert <i>Tripping value</i>	Auslösewert NA Schutz* <i>Tripping time*</i>	Einstellwert <i>Setting value</i>	Auslösewert <i>Tripping value</i>	Auslösezeit NA Schutz* <i>Tripping time*</i>
Spannungssteigerungsschutz U>> <i>Voltage increase protection U >></i>	1,15 * U_n			1,25 * U_n	1,25 * U_n	< 100ms
Spannungssteigerungsschutz U> <i>Voltage increase protection U ></i>	1,1 * U_n			1,1 * U_n	1,1 * U_n	< 100ms
Spannungsrückgangsschutz U< <i>Voltage decrease protection U <</i>	0,8 * U_n			0,8 * U_n	0,8 * U_n	3000ms
Spannungsrückgangsschutz U<< <i>Voltage decrease protection U <<</i>	Entfällt <i>Not applicable</i>			0,45 * U_n	0,45 * U_n	300ms
Frequenzrückgangsschutz f< <i>Frequency decrease protection f <</i>	47,5Hz			47,5Hz	47,5Hz	< 100ms
Frequenzsteigerungsschutz f> <i>Frequency increase protection f ></i>	51,5Hz			51,5Hz	51,5Hz	< 100ms

^a Die Auslösezeit umfasst den Zeitraum von der Grenzwertverletzung U/f bis zum Auslösesignal an den Kuppelschalter.

^a The tripping time comprises the period before limit violation U/f until tripping signal to interface switch.

Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalters zum höchsten oben ermittelten Zeitwert zu addieren.

During planning of power generation system the proper time of interface switch shall be added to the highest value of time determined above.

Die Abschaltzeit (Summe der Auslösezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalta) darf 200ms nicht überschreiten.

The break time (sum of tripping time NS protection plus proper time of interface switch) should not exceed 200 ms.

 Bei integriertem NA-Schutz

By integrated NS Protection

Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ: <i>Assigned to PGU type:</i>	X3-ULT-15K, X3-ULT-15KP, X3-ULT-19.9K, X3-ULT-20K, X3-ULT-25K, X3-ULT-30K
Typ integrierter Kuppelschalter: <i>Type of integrated interface switch:</i>	Leistungsrelais Hersteller : Xiamen Hongfa Electroacoustic Co.,Ltd. Typ: HF165F-12-HT(A21)
Eigenzeit des Kuppelschalters bei integriertem NA-Schutz <i>Proper time of interface switch by integrated NS-protection</i>	< 20ms
Die Überprüfung der Gesamtwirkungskette “NA-Schutz-Kuppelschalter” führt zu einer erfolgreichen Abschaltung. <i>The verification of the full function chain “NS protection- Interface switch” has yield to intended disconnection.</i>	